



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Nr 02/VT/CE/18**

*Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

**Zawór grzejnikowy typ SF**

*Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :*

**Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania.**

*Producent:*

**VARIO TERM Sp. z o.o. ; ul. Ogórkowa 96; 04-998 Warszawa**

*System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

**System 4**

*Europejski dokument oceny:*

**EAD 280005-00-0702 „Termostatyczne zawory grzejnikowe”**

*Europejska ocena techniczna:*

**ETA-18/0787 z 28/09/2018**

*Jednostka ds. oceny technicznej:*

**Instytut Techniki Budowlanej**

*Jednostka lub jednostki notyfikowane:*

**AC 020**

*Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>
<i>Max. temperatura pracy</i>	120°C
<i>Przepływ nominalny <math>q_{mN}</math></i>	150 kg/h
<i>Max. ciśnienie robocze</i>	10 bar

<i>Nastawa wstępna</i>	7 nastaw wstępnych oraz PP ( pełen przepływ) – nastawa płynna
<i>Wpływ różnicy ciśnień</i>	< 1 K
<i>Szereg Wymiarowy</i>	F
<i>Trwałość mechaniczna</i>	Temperatura czujnika przy przepływie nominalnym, przed i po badaniu trwałości mechanicznej, różni się o 0,63 K; przepływ nominalny, przed i po badaniu trwałości mechanicznej różni się o 4%
<i>Trwałość termiczna</i>	Temperatura czujnika przy przepływie nominalnym, przed i po badaniu trwałości mechanicznej, różni się o 0,54 K; przepływ nominalny, przed i po badaniu trwałości mechanicznej różni się o 1%
<i>Odporność na temperaturę</i>	Temperatura czujnika przy przepływie nominalnym, przed i po badaniu trwałości mechanicznej, różni się o 0,25 K; przepływ nominalny, przed i po badaniu trwałości mechanicznej różni się o 9%

*Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.*

*W imieniu producenta podpisać(-a):*

**Rafał Stanisławiak** w Warszawie dnia 01.10.2018

  
.....