



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Nr 01/VT/CE/18**

*Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

**GS.02--..C**

*Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :*

**Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Głowice przystosowane do współpracy z zaworami grzejnikowymi oraz wkładkami zaworowymi.**

*Producent:*

**VARIO TERM Sp. z o.o. ; ul. Ogórkowa 96; 04-998 Warszawa**

*System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

**System 4**

*Europejski dokument oceny:*

**EAD 280005-00-0702 „Termostatyczne zawory grzejnikowe”**

*Europejska ocena techniczna:*

**ETA-18/0787 z 28/09/2018**

*Jednostka ds. oceny technicznej:*

**Instytut Techniki Budowlanej**

*Jednostka lub jednostki notyfikowane:*

**AC 020**

*Deklarowane właściwości użytkowe:*

<b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</b>	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>
Zakres pracy	8°C-30°C
Max. temperatura otoczenia	50°C
Czas reakcji	16 min.

Wpływ różnicy ciśnień	< 1 K
Histereza	0,3 K
Wpływ temp. czynnika grzewczego	1 K

*Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.*

*W imieniu producenta podpisał(-a):*

Rafał Stanisławiak

w Warszawie dnia 01.10.2018

*Stanisławiak*  
.....