DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr. 09/VT/2012

1. *Producent wyrobu:*

Vario Term Sp. z o.o.
ul. Poezji 19
04-994 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 8724214

Zakład produkcyjny:

Vario Term Sp. z o.o.
ul. Poezji 19
04-994 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 8724214

2. *Nazwa wyrobu:*

Głowice termostatyczne: Classic GM.03 do zaworów termostatycznych firmy Vario Term VFP i VFK, Mera Pnefal od 1995 r., Jafar, Velvex i Jan-K oraz Classic GH.03 do zaworów SFP, SFK, zawory oraz wkładki w standardzie Heimeiera z gwintem montażowym M30x1,5

3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu:*

PKWiU – 28.14.12.0

4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:*

Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania

5. *Specyfikacja techniczna:*

Powyższe głowice produkowane są w certyfikowanym systemie zapewnienia jakości zgodnym z ISO 9001:2008

PN-EN 215 „Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i metody badań", marzec 2005;

6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:*

- Zakres pracy 8°C-30°C

- Maksymalne temperatura otoczenia 50°C

- Czas zamykania 24 min.

7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:*

- TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Certyfikacja wyrobu, Certyfikat nr: TM 61000103.002

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Warszawa, 06.02.2012

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Olech

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)